

ì ɬ ɡ

ɲ - v Ώ

TÜV(TÜV Rheinland)

(SIL) SIL2, SC3 IEC 61508

EU: Ⓔx I (M1) [Ex ia Ma] I

Ⅱ (1)G [Ex ia Ga] ⅡC

Ⅱ (1)D [Ex ia Da] C

Ⅱ 3(1)G Ex ec nC [ia Ga] ⅡC T4 Gc

IECEx: [Ex ia Ma]

[Ex ia Ga] ⅡC

[Ex ia Da] C

Ex ec nC [ia Ga] ⅡC T4 Gc

(Um) 250V

NPEXA-K51 (1 2)

Uo=10.5V, Io=11.3mA, Po=29.7mW

ⅡC χ Co=0.644μF ι Lo=51.05mH

C(ⅡB) χ Co=7.839μF ι Lo=468.7mH

ⅡA χ Co=36.939μF ι Lo=1025mH

I χ Co=46.939μF ι Lo=1739mH

NPEXA-K511 (1 2)

Uo=10.5V, Io=11.3mA, Po=29.7mW

ⅡC χ Co=0.644μF ι Lo=37.33mH

C(ⅡB) χ Co=7.839μF ι Lo=455mH

ⅡA χ Co=36.939μF ι Lo=1011mH

I χ Co=46.939μF ι Lo=1725mH